ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތުގެ ނޯޓިސް

ނޯޓިސް ނަންބަރު: MNU-CA-FM/2022/05

މިމަސައްކަތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ފްލޯރގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ހަޑިވުމުގެ ސަބަބުން ފިނިނުވާ ވޯލް މައުންޓް އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމް ފުރަ ސަރވިސް ކުރުމާއި އެއް އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން މައްސަރަޓެހިފައިވާ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރުވާ މަސައްކަތެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ފްލޯރގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން ހަޑިވުމުގެ ސަބަބުން ފިނިނުވާ ވޯލް މައުންޓް އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމް ފުރަ ސަރވިސް ކުރުމާއި އެއް އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން މައްސަރަޓެހިފައިވާ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރުވާ މަސައްކަތެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝީޓު މި އިއުލާނާ އެއްކޮށް ކުރިވިފައިވާނެއެވެ. މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް mnu.edu.mv ގެ އަނައުންސްމަންޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑުން ލިބިގަނެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކޮށް ކުރިވިފައިވާނެއެވެ.

ބީލަން ބަލައިގަތުން.

މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން facilitiesmanagement@mnu.edu.mv އަށް ކޯޓޭޝަނާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއެކު އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

- މި މަސައްކަތާގުޅޭ ނުވަތަ ނޯޓިސްއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި 3345192، 3345134 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ފްލޯރ ގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސިންގަލް ސްޕްލިޓް ވޯލް މައުންޓް އެއަރކޯންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ސަރވިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް .

ރޫމް ނަންބަރު	ބީ ޓީ ޔޫ	މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު
S4-1F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S4-2F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S4-3F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S4-4F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	ގޭސް ލީކުވުން މަރާމާތުކުރުމާއި ސިސްޓަމް ފިނިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޔުނިޓް ގެ ފުލް ސަރވިސް އެއްކުރުން
S5-1F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S5-2F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S5-03	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S5-04	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S6-3F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S7-2F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	9000 ބީޓީޔޫގެ ވާ އެއަރކޯންޑިޝަން އެއް މިހާރު ހުރި އެއަރކޯންޑިޝަން ނައްޓައި ހަރުކުރުން (ފްރަސްޓޯނި، ހިޓާޕީ ފަދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި ފިޔަ) . މިހާރު ހަރުކުރުމުގައިވާ އެއަރކޯންޑިޝަން އަދި ބާރުބަރަށް ބޭނުންކުރާތާ ފިނިޖެހުމެވެ. އެހެންކަމުން ނައްޓާއިރު ފިނިޖެ ގެއްލުންކުރުން ހިފެހެއްޓުމެވެ. ހަރުކުރާއިރު ޖެހޭއިން ގެންދަންވާނީ މިހާރު ބޮޑުކަނޑަށް ހުރި ފަހަން ޖެހޭއިރަށް ގުޅައިދޭނެވެ.
S7-3F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	އިންޑޯޔުނިޓް އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ފުލްސަރވިސް އެއްކުރުން.
S7-4F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	ގޭސް ލީކުވުން މަރާމާތުކުރުމާއި ސިސްޓަމް ފިނިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޔުނިޓް ގެ ފުލް ސަރވިސް އެއްކުރުން
S5-1F	ވޯލްމައުންޓް 9000BTU	9000 ބީޓީޔޫގެ ވާ އެއަރކޯންޑިޝަން އެއް މިހާރު ހުރި އެއަރކޯންޑިޝަން ނައްޓައި ހަރުކުރުން (ފްރަސްޓޯނި، ހިޓާޕީ ފަދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި ފިޔަ) . ހަރުކުރާއިރު ޖެހޭއިން ގެންދަންވާނީ މިހާރު ބޮޑުކަނޑަށް ހުރި ފަހަން ޖެހޭއިރަށް ގުޅައިދޭނެވެ.